

＜福井＞4月12日の当社工事に伴う停電および近隣設備への 被害発生について

2021年4月12日
北陸電力送配電株式会社

本日（4月12日）9時45分頃、福井県敦賀市中地内の当社配電線工事において、特別高圧で供給するお客さま4件と高圧で供給するお客さま2件が約15秒間停電しました。

発生原因は、配電線の電柱建柱工事に使用していたレッカーが誤って送電線に接近し、地絡させたことによるものです。

また、当該レッカーのタイヤの損壊破片等の飛散によると思われる近隣建造物等への設備被害も発生いたしました。

本事象による負傷者は、近隣住民、作業員共に発生しておりません。

地元の皆さまをはじめ関係の方々には、大変なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。今後、このようなことがないよう再発防止に努めてまいります。

以 上