

再生可能エネルギー発電設備の出力制御における 公平性の再検証結果について

2024年10月24日
北陸電力送配電株式会社

再生可能エネルギー発電設備の出力制御に係る業務処理において、当社システムの発電事業者情報の登録誤りがあり、一部の発電事業者に対して、出力制御の指令が行われていなかったことから、当社は、電力広域的運営推進機関（以下、「広域機関」）へ出力制御の公平性の検証に必要となるデータ等を再提出しております。

この度、広域機関において再検証が行われ、今後当社起因で過少制御となっている再生可能エネルギー発電事業者の抑制日数を調整することで、発電事業者間の出力制御機会の公平性は保たれるとの再検証結果が、本日示されましたので、お知らせいたします。

当社は、2023年4月以降、資源エネルギー庁が定める「出力制御の公平性の確保に係る指針」に基づき、年度単位で発電事業者間の出力制御の機会が均等となるように再生可能エネルギー発電設備の出力制御を実施してまいりましたが、当社システムにおいて発電事業者情報の登録誤りがあり、一部の発電事業者の出力制御日数が本来出力制御すべき日数に対して過少であることが判明しました。（9月30日お知らせ済み）

これを受け、当社は、出力制御の公平性の検証に必要となるデータを広域機関へ再提出し、広域機関において再検証が行われ、28事業者（30発電所）が、2023年度の本来制御すべき日数に対し過少制御となっているが、2024年度以降の抑制日数を調整することで事業者間の公平性は保たれるとの再検証結果が示されました。

今後、2023年4月以降に生じた出力制御回数の日数差については、今年度以降の出力制御日数を調整することにより発電事業者間の公平性を確保してまいります。

対象となる発電事業者の皆さまには、当社から個別にご案内させていただきます。

発電事業者をはじめ関係者の皆さまに、ご迷惑おかけしておりますことを、お詫び申しあげるとともに、当社では、適正な業務処理を徹底し、システム改修を含めた対策を実施することにより、このような事象を発生させないよう再発防止に努めてまいります。

<2023年度出力制御実績再検証結果>

内容	対象事業者数 (対象発電所数)	日数差(最大)
当社システムへの発電事業者登録情報の 入力誤りによる過少制御	28事業者 (30発電所)	3日

以上