

50万ボルト能越幹線1号線の復旧について

平成17年12月25日
北陸電力株式会社

去る12月21日22時26分、雷撃により中能登変電所構内の50万ボルト能越幹線（南福光変電所：富山県南砺市才川七～中能登変電所：石川県羽咋郡志賀町矢駄）1号線用避雷器が損傷し、同送電線が停止する事故が発生（12月22日お知らせ済）しましたが、避雷器の復旧作業を完了し、本日12月25日4時11分に能越幹線1号線の送電を再開しましたので、お知らせいたします。

以上