

＜石川＞七尾大田火力発電所 1号機における火災の発生について

平成30年2月2日
北陸電力株式会社

本日（2月2日）午前1時頃、七尾大田火力発電所1号機（定格出力：50万kW）の給水加熱器[※]付近からの火災が発生しました。

直ちに消火器にて消火するとともに、消防他関係箇所連絡しました。（午前1時00分鎮火を確認）

この火災による負傷者および、外部への影響はありません。また、同発電所の運転に影響はありません。

調査の結果、原因は給水加熱器水位検出配管の点検のため保温材を取り外した状態の高温配管により、近くに布設されていた電気配線が発火したものです。

配管点検にあたっては、近くの電気配線を保護する措置を施しておりましたが、保護が不十分であったものと推定しています。

地元の皆さまをはじめ関係の方々にはご心配・ご迷惑をおかけし、お詫び申し上げます。

今後、再発防止に努めるとともに、発電所の安全・安定運転に努めてまいります。

以 上

添付資料：七尾大田火力発電所 1号機概略図

※ 給水加熱器 ボイラーに給水する水を、蒸気の熱を利用してあらかじめ加熱しておく装置

