

## 七尾大田火力発電所の状況および当面の需給状況について（第4報）

2018年10月5日  
北陸電力株式会社

9月22日、七尾大田火力発電所2号機（定格出力：70万kW）タービン付近で発生した火災に伴うタービンの一部（前方部付近）焼損およびタービン翼の一部損傷等に係る事象について、現在の状況および当面の需給状況を以下のとおりお知らせします。

### （七尾大田火力発電所2号機の状況）

現在もタービンの分解点検を進めておりますが、10月3日から発電機についても分解点検を開始しました。当社は引き続き早期の原因究明に努めて参ります。

### （当面の需給状況）

他の火力発電所や水力発電所の運転および卸電力取引所からの調達等により、当面は一定の予備力は確保できる見通しであり電力の供給に支障はないと考えておりますが、引き続き電力の安定供給に万全を期して参ります。

地元の皆さまをはじめ関係の方々にはご心配・ご迷惑をおかけし、お詫び申し上げます。

別紙1：当面（10/6～10/12）の需給状況

以 上

今後の需給状況については、他の火力発電所や水力発電所の運転および卸電力取引所からの調達等により、当面は一定の予備力を確保できる見通しであり電力の供給に支障はないと考えておりますが、引き続き電力の安定供給に万全を期してまいります。

### ■当面の需給状況

(単位: 万kW)

	10/6(土)	10/7(日)	10/8(月)	10/9(火)	10/10(水)	10/11(木)	10/12(金)
エリア需要	333	313	327	362	362	361	362
供給力	396	388	422	441	457	447	448
供給予備力	63	75	95	79	95	86	86
予備率	18.9%	24.0%	29.1%	21.8%	26.2%	23.8%	23.8%

### ■火力発電所の運転状況

発電所	ユニット	出力	運転状況
富山火力発電所	4号機	25万kW	定期事業者検査中
富山新港火力発電所	1号機	50万kW	運転中
	2号機	50万kW	運転中
	石炭1号機	25万kW	定期事業者検査中
	石炭2号機	25万kW	運転中
福井火力発電所	三国1号機	25万kW	定期事業者検査中
敦賀火力発電所	1号機	50万kW	運転中
	2号機	70万kW	運転中
七尾大田火力発電所	1号機	50万kW	運転中
	2号機	70万kW	停止中

「運転中」: 運転待機中のユニット含む