

富山新港火力発電所2号機の停止について

2018年12月10日
北陸電力株式会社

当社は、昨日（12月9日）富山新港火力発電所2号機（定格出力：50万kW）の起動途中において、ボイラー過熱器スプレー水系統[※]の逆流防止弁からの蒸気漏洩を確認したことから、同日22時43分に起動を中止しました。今後、速やかな点検・補修を行ってまいります。

当面の電力需給については、必要最低限の予備力を確保できる見通しですが、厳しい需給状況となることから、卸電力取引所の活用等により更なる供給力の確保に努め、電力の安定供給に万全を期してまいります。

なお、今後の詳細な需給状況については、当社ホームページ「でんき予報」等でお知らせしてまいります。

以上

（※）ボイラー過熱器スプレー水系統

- ・ボイラー過熱器の出口に水を噴霧することで蒸気温度を制御する装置

