

七尾大田火力発電所 2号機の運転停止

2019年7月9日
北陸電力株式会社

当社の七尾大田火力発電所 2号機（定格出力：70万kW）は、出力65万kWで運転中、タービンの軸受振動が上昇したことから点検を実施することとし、本日（7月9日）13時38分に運転を停止しました。

なお、今後の需給状況については、他の火力発電所や水力発電所の運転および卸電力取引所からの調達等により、当面は一定の予備力は確保できる見通しではありますが、引き続き電力の安定供給に万全を期してまいります。

別紙：当面（7/10～7/12）の需給状況

以 上

当面(7/10~7/12)の需給状況

■当面の需給状況

(単位:万kW)

	7/10(水)	7/11(木)	7/12(金)
エリア需要	395	410	410
供給力	445	465	465
予備力	50	55	55
予備率	12.6%	13.4%	13.4%

■火力発電所の運転状況

発電所	ユニット	出力	運転状況
富山火力発電所	4号機	25万kW	運転中
富山新港火力発電所	1号機	24万kW	運転中
	2号機	50万kW	運転中
	石炭1号機	25万kW	運転中
	石炭2号機	25万kW	運転中
	LNG1号機	42万kW	運転中
福井火力発電所	三国1号機	25万kW	運転中
敦賀火力発電所	1号機	50万kW	運転中
	2号機	70万kW	定期事業者検査中
七尾大田火力発電所	1号機	50万kW	運転中
	2号機	70万kW	停止中

「運転中」:運転待機中のユニット含む